



Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-21
Declaration of conformity to the requirements of the standard CEI 0-21

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF STORAGE SYSTEM TO WHICH THIS DECLARATION REFERS:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA INTERFACE DEVICE	PROTEZIONE DI INTERFACCIA INTERFACE PROTECTION	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA STATIC CONVERSION DEVICE	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE ROTARY GENERATING DEVICE
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	No

COSTRUTTORE: MANUFACTURER	MODELLO DI INVERTER: INVERTER MODEL	VERSIONE FIRMWARE: FIRMWARE VERSION:	NUMERO DI FASI (monofase/trifase) NUMBER OF PHASE (single/triphas)	POTENZA NOMINALE DI CARICA/SCARICA: CHARGE/DISCHARGE NOMINAL POWER Psn/Pcn [W]	POTENZA MASSIMA DI CARICA/SCARICA: CHARGE/DISCHARGE MAX POWER Psmx/Pcmx[W]	CORRENTE MASSIMA DI CARICA/SCARICA CHARGE/DISCHARGE MAX CURRENT [A]
Ginlong Technologies Co., Ltd. No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park – Xiangshan Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China	S6-EH3P29.9K-H	A2 o superior or upper	Trifase Three-phase	29900	29900	70 *2 (Supporting parallel 140A input)
	S6-EH3P30K-H			30000	30000	70 *2 (Supporting parallel 140A input)
	S6-EH3P37.5K-H			37500	37500	70 *2 (Supporting parallel 140A input)
	S6-EH3P40K-H			40000	40000	70 *2 (Supporting parallel 140A input)
	S6-EH3P50K-H			50000	50000	70 *2 (Supporting parallel 140A input)
	S6-EH3P30K-H-ND	A2 o superior or upper	Trifase Three-phase	30000	30000	70 *2 (Supporting parallel 140A input)
	S6-EH3P40K-H-ND			40000	40000	70 *2 (Supporting parallel 140A input)



Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

	S6-EH3P50K-H-ND			50000	50000	70 *2 (Supporting parallel 140A input)
--	-----------------	--	--	-------	-------	---

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con una delle seguenti opzioni di batteria al Litio:
*The inverters here above listed are certified according with one of the following options of Lithium Battery (See **Appendix**):*

Il generatore – The generator:

- ✓ **è idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW** - *It is suitable for installation in systems with a power greater than 11.08 kW*
- ✓ **È in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale** - *It is able to limit the Idc to 0.5% of the rated current:*
- ✓ **utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua** - *Uses a DC sensitive protection feature*
- **utilizza un trasformatore operante alla frequenza di rete** - *Uses a transformer operating at the mains frequency*

Esaminati i Fascicoli Prove n° CN241FZ7 001, emessi dal laboratorio TÜV Rheinland (Shanghai) Co.; Ltd.
In conformità a quanto previsto dalla CEI 0-21; V2 del 01-2024, all'allegato Bbis 2.2 che consente l'estensione della certificazione suddetta a sistemi di accumulo appartenenti alla stessa famiglia.
In particolare:

- **essendo il sottosistema di accumulo elettrochimico;**
- **qualificato secondo la norma CEI EN 62619;**
- **rimanendo invariati i perimetri di sicurezza e operativi (es. P_{SMAX} , P_{CMAX} , V , I);**
- **mantenendo la stessa configurazione (Tipo a – per quanto definito in fig. 5 di CEI EN 62619) che non modifica in alcun modo il contenuto del “convertitore” (inverter) per il quale il sottosistema di accumulo è costituito da uno o più pacchi batterie collegati in parallelo, ciascuno dei quali ha un proprio BMS e moduli batterie collegati in serie.**

Ai sensi degli articoli 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto Yiming Wang, in qualità di legale rappresentante di Ginlong Technologies Co., Ltd. No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park - Xiangshan Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China

dichiara

che il sistema di accumulo, combinazione degli inverter di propria costruzione con le batterie sopra menzionate, è conforme alle prescrizioni della CEI-0-21:2022-03 e CEI 0-21:V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01.

Taken into account test report No. CN241FZ7 001 issued by test TÜV Rheinland (Shanghai) Co.; Ltd.

In compliance with the provisions of CEI 0-21; V2 of 01-2024, in Annex Bbis 2.2 which allows the extension of the aforementioned certification to storage systems belonging to the same family.

In particular:

- *being the electrochemical storage subsystem;*
- *qualified according to the CEI EN 62619 standard;*
- *the safety and operational perimeters remaining unchanged (e.g. P_{SMAX} , P_{CMAX} , V , I);*
- *maintaining the same configuration (Type a - as defined in fig. 5 of CEI EN 62619) which does not modify in any way the content of the “converter” (inverter) for which the storage subsystem is made up of one or more packs batteries connected in parallel, each of which has its own BMS and battery modules connected in series.*

According with the articles 76 of Italian DPR 28 December 2000, n° 445, the undersigned Yiming Wang, as legal representative of Ginlong Technologies Co., Ltd. No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park – Xiangshan Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China, herewith

Declare

that the storage system, combination of hybrid inverters manufactured by us with the batteries here above listed, is compliant with the requirements of CEI-0-21:2022-03 e CEI 0-21:V1:2022-11, CEI 0-21;V2:2024-01.

DATA 18/12/2024
DATE 18/12/2024

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE





Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

Appendix:

COSTRUTTORE: MANUFACTURE R	MODELLO SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO SUBSYSTEM STORAGE MODEL	Numero di moduli batteria per singola pila collegati in serie <i>Number(s) of battery module for single pile series connected</i>	Capacità del sistema di accumulo (CUS) [Wh] <i>Storage system capacity (CUS) [Wh]</i>
WeCo	14K3-XP (Modulo/Modul)	n da 4 a 14 <i>n from 4 to 14</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x14300 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 14300</i>
	HV BOX		
WeCo	5K3-XP-EU (Modulo/Modul)	n da 4 a 14 <i>n from 4 to 14</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x5370 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5370</i>
	HV BOX		
WeCo	7K6X (Modulo/Modul)	n da 5 a 14 <i>n from 5 to 14</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 7680 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 7680</i>
	HV BOX		
Eenovance	RT-5.12-QC-A (Modulo/Modul)	n da 4 a 12 <i>n from 4 to 12</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	RT 5.12-HX		
	CHAKRA 2.5-H Pro (Modulo/Modul)	n da 4 a 10 <i>n from 4 to 10</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 2560 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 2560</i>
	CHAKRA 2.5-HX Pro		
Oliter	OH-5K (Modulo/Modul)	n da 5 a 8 <i>n from 5 to 8</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	OHS-100		
Dyness	HV9637 (Modulo/Modul)	n da 3 a 6 <i>n from 3 to 6</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 3552 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 3552</i>
	Tower T10 /Tower T14 /Tower T17 /Tower T21		
	HV9640 (Modulo/Modul)	n da 3 a 6 <i>n from 3 to 6</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 3840 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 3840</i>
	Tower Pro TP11 / Tower Pro TP15 /Tower Pro TP19 /Tower Pro TP23		
	S51100 (Modulo/Modul)	n da 5 a 15 <i>n from 5 to 15</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	STACK100-5S / STACK100-6S / STACK100-7S / STACK100-8S / STACK100-9S / STACK100-10S / STACK100-11S / STACK100-12S/ STACK100-13S / STACK100-14S / STACK100-15S /		
BYD	LITE Module (Modulo/Modul)	n da 4 a 9 <i>n from 4 to 9</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 7500 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 7500</i>
	Battery Max Lite		
SUNWODA	B051100S02 (Modulo/Modul)	n da 10 a 14 <i>n from 10 to 14</i>	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	CISS 50/55/60/65/70		



Ginlong Technologies Co., Ltd.
No.57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park – Xiangshan
Ningbo – Zhejiang Province, 315712 – P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 – info@ginlong.com

	B051100S02 (Modulo/Modul)	n da 5 a 14 n from 5 to 14	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	CISS 25/30/35/40/45/50/55/60/65/70-R		
	B051100S02 (Modulo/Modul)	n da 5 a 14 n from 5 to 14	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	CISS 25/30/35/40/45/50/55/60/65/70-R-S		
Dongguan Lithium Valley Energy Co., Ltd.	SM52T314-01 (Modulo/Modul)	n da 2 a 4 n from 2 to 4	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 52249 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 52249</i>
	SC52T02/03/04-314		
Absen	UX-5.1-HPB	n da 4 a 12 n from 4 to 12	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	UX-20.4-HPB/GM-20.4-HPB UX-25.6-HPB/GM-25.6-HPB UX-30.7-HPB/GM-30.7-HPB UX-35.8-HPB/GM-35.8-HPB UX-40.9-HPB/GM-40.9-HPB UX-46.0-HPB/GM-46.0-HPB UX-51.2-HPB/GM-51.2-HPB UX-56.3-HPB/GM-56.3-HPB UX-61.4-HPB/GM-61.4-HPB		
Shoto/ Shuangdeng	P1P16S280 (Modulo/Modul)	n da 4 a 14 n from 4 to 14	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 14336 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 14336</i>
	SDC-C&I-A57 SDC-C&I-A71 SDC-C&I-A86 SDC-C&I-A100 SDC-C&I-A114 SDC-C&I-A129 SDC-C&I-A143 SDC-C&I-A157 SDC-C&I-A172 SDC-C&I-A186 SDC-C&I-A200		
	HVC051100M02 (Modulo/Modul)	n da 4 a 12 n from 4 to 12	N⁽¹⁾ x n. di moduli batteria x 5120 <i>N⁽¹⁾ x n. of battery modules x 5120</i>
	HP-SG20, HP-SG25, HP-SG30, HP-SG35, HP-SG40, HP-SG45, HP-SG50, HP-SG55, HP-SG60		

(1) E' possibile installare fino a N pile in parallelo - It is allowed to install up to N piles (parallel connected)

I hereby certify,that the above is the true signature,subscribed in
my presence,of

**Mr.Yiming Wang, born on April 13, 1981, business address
No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan,
Ningbo, Zhejiang Province, China, identified himself by
submission of his valid government-issued photo identification**

Acting on behalf of Ginlong Technologies Co.,Ltd.as Chief
Executive Officer under the document

*DQ-B2328-Dichiarazione_di_conformità_CEI0-21 SOLIS
S6-EH3P(29.9-50)K-H(-H-ND)(1)*

Grandall Law Firm(Beijing)

December 24, 2024

